ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่

อุปกรณ์มาตรฐานถังดักไขมัน CLEAR

ตะแกรงดักเศษอาหาร

ฝาพลาสติก PP.CO-POLYMER

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดดักไขมันฝังใต้ดิน CLEAR GT (CAPSULE SHAPE)

SPECIFICATION		MODEL										
		7 GT	8 GT	9 GT	10 GT	13 GT	15 GT	18 GT	20 GT	25 GT	30 GT	35GT
RESTAURANT (ร้านอาหาร)	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)Service (m2)	280	320	360	400	520	600	720	800	1000	1200	1400
	จำนวนโต๊ะ / Table	39	44	50	56	72	83	100	111	139	167	194
	จำนวนลูกค้า (มื้อ) Guest (meal)	933	1067	1200	1333	1733	2000	2400	2657	3333	4000	4667
ปริมาณบีโอดีเข้าระบบ (กก./วัน) BOD loading		19.60	22.40	25.20	28.00	36.40	42.00	50.40	56.00	70.00	84.00	98.00
WASTE FLOW RATE (m3/day) (ปริมาณน้ำเสียเข้า (ลบ.ม./วัน))	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 800 mg/l	24.50	28.00	31.50	35.00	45.50	52.50	63.00	70.00	87.50	105.00	122.50
	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 1000 mg/l	19.60	22.40	25.20	28.00	36.40	42.00	50.40	56.00	70.00	84.00	98.00
	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 1200 mg/l	16.33	18.67	21.00	23.33	30.33	35.00	42.00	46.67	58.33	70.00	81.67
	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 1400 mg/l	14.00	16.00	18.00	20.00	26.00	30.00	36.00	40.00	50.00	60.00	70.00
	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 1600 mg/l	12.25	14.00	15.75	17.50	22.75	26.25	31.50	35.00	43.75	52.50	61.25
	เมื่อมีค่า BOD เข้าระบบ 1800 mg/l	10.89	12.44	14.00	15.56	20.22	23.33	28.00	31.11	38.89	46.67	54.44
บีโอดีออกจากระบบ (มล.ก. / ลิตร) Effluent BOD (mg/l)		700										
ปริมาณถังรวม (ลบ.ม.) Total tank volume (m3)		7	8	9	10	13	15	18	20	25	30	35
DIMENSION (TANK)	Diameter (D) mm.	1500				2000		2500				
	Height (H) mm.	1750				2250		2750				
	Length (L) mm.	4500	5500	6000	6500	5000	5500	4500	5000	6000	7000	8000
	Inlet Pipe Depth (A) mm.	350	350	350	350	450	450	450	450	450	450	450
	Outlet Pipe Depth (B) mm.	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500
	Diameter of Pipe mm. (mm.)	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
	Air Vent mm. (mm.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Manhole Cover 1 mm.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Manhole Cover 2 mm.	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750	750x750